



GÜVENLİK TERTİBATI AB TİPE UYGUNLUK RAPORU



Rapor No: LDsq09-0923-0595-25

Dosya No: LD.IX.0035



D KARE GÖZETİM TEST VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.

Battalgazi Mah. Gecesevası Sk. No:3/4 Sultanbeyli - İSTANBUL[EG1][EG1]

Tel: 0216 290 1678 Fax: 0216 290 16 79 Web: www.dsq.com.tr


2014/33/AB ASANSÖR YÖNETMELİĞİ 2014/33/AB EK IX

FİRMA BİLGİLERİ	
Başvuru Sahibi Unvanı	ERKAN ALÜMİNYUM ASANSÖR İNŞAAT DIŞ TİCARET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Başvuru Sahibi Adresi	TATLILAK MAH. KÖKSOYLAR SOK. NO:36 – KARATAY / KONYA, TÜRKİYE
Üretici Unvanı	ERKAN ALÜMİNYUM ASANSÖR İNŞAAT DIŞ TİCARET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Üretici Adresi	TATLILAK MAH. KÖKSOYLAR SOK. NO:36 – KARATAY / KONYA, TÜRKİYE

TASARLANAN GÜVENLİK TERTİBATI BİLGİLERİ	
AB Tip İnceleme Sertifika No	LDsq08-0228-0113-22
Ürünün Tanımı	2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I'nin 3.2. maddesinde bahsi geçen düşmeleri önleyen yani kabinin düşmesini veya kontrolsüz hareketini engelleyen tertibatlar
Seri No	EL-7/2025-11812
Tip	EL
Model	EL-7, EL-8

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ			
Uygunluk Değerlendirme Tarihi	14.08.2025	Uygunluk Değerlendirme Standartları	TS EN 81-20:2020 TS EN 81-50:2020

Doküman No: FR.LD.26	Yayın Tarihi: 07.02.2019	Rev. No: 06	Rev. Tarihi: 01.08.2025
----------------------	--------------------------	-------------	-------------------------



GÜVENLİK TERTİBATI AB TİPE UYGUNLUK RAPORU



Rapor No: LDsq09-0923-0595-25

ELEKTRİK ANAHTARI BİLGİLERİ			
Tip	MOMENTUM MLP		
Üretici	ERK MÜHENDİSLİK	Sertifika Numarası	-
Elektrik Akımı	3 A	Koruma Derecesi	IP65


A. NUMUNE GÜVELİK AKSAMININ AB TİP İNCELEME BELGESİNDE BELİRTİEN TİPE UYGUNLUĞUNUN KONTROLÜ	
Kontrol Kriterleri	İncelenen Kayıtlar
Malzeme Temini ve İlgili Dokümanlar (Prosedür, Talimat vb.) Kullanılan malzeme, girdi kontrol kayıtları, malzeme fişleri	Erkanlift Malzeme Girdi Kontrol Formları ve Satın Alma Prosedürleri incelenmiştir. İrsaliye Kayıtları görülmüştür.
Üretim ve Montaj Kontrolü ve İlgili Dokümanlar (Prosedür, Talimat vb.) Üretim ve Montaj Kayıtları	Montaj Talimatı incelenmiştir. Üretim Planı görülmüştür.
Son ayar ve fonksiyon testlerinin kayıtları	Son Kontrol Testlerinin formları incelenmiştir.
AB Tip İncelemesinde Belgesinde yer alan ürünlerin çizimleri ile, üretimde kullanılan çizimlerin karşılaştırılması (İncelenen dokümanlar).	İncelenen Ürünler AB Tip İnceleme Sertifikası ve Raporlarıyla uyusmaktadır.
Üretimden alınan numunelerin tip inceleme belgeleri ile karşılaştırılması - Malzeme özelliklerini kontrol et - Çizimleri kontrol et - Parça listesini kontrol et - Alınan numuneye uygulanan testler (Bölüm B)	Üretimden Alınan Numunenin Fiziksel özellikleri, Tasarım Çizimleri ve Malzeme listeleri yapılan test ve deneylerle doğrulanmıştır.

B. YAPILAN KONTROLLER, DENEYLER VE SONUÇLARI

1- DENEYLERİN SONUÇLARI

Veri / Tip	ERKANLİFT
	EL-6
Ray Ağız Kalınlığı (mm)	16
Azami/Asgari Yük (P+Q) (kg)	2700 / 700
En Yüksek Devreye Grime Hızı (m/s)	1,50
Ray Ağız Yüzey Kalitesi	İşlenmiş – soğuk çekme
Yakalama Yüzeyinin En Düşük Genişliği (mm)	12

Doküman No: FR.LD.26	Yayın Tarihi: 07.02.2019	Rev. No: 06	Rev. Tarihi: 01.08.2025
----------------------	--------------------------	-------------	-------------------------



GÜVENLİK TERTİBATI AB TİPE UYGUNLUK RAPORU



Rapor No: LDsq09-0923-0595-25

Yağ Tipi	HLP 32, HLP 37, HLP 46
Seri No Ve Üretim Yılı	EL-6/2025-123

Yukarıdaki tabloda belirtilen tiplere ait gerçekleştirilen deneylerin sonuçları LDsq09-0923-0595-25 numaralı FR.LD.24 Güvenlik Tertibatı Test Raporu ile kayıt altına alınmıştır.

Test raporunda belirtilen ürün ivmelenme eğrileri 1000 Hz hassasiyetindeki cihaz ile ölçüm yapılarak oluşturulmuş ve ölçülen sonuçlar 50 Hz düşük yoğunluklu filtreleme gerçekleştirilerek değerlendirilmiştir.

2- ELEKTRİK KONTAĞININ KONTROLÜ (TS EN 81-20 madde 5.6.2.2.1.6 ve madde 5.11.2.2)

Bu maddelerin uygunluğu kontak üreticisinin sağladığı dokümanlar esas alınarak değerlendirilmiştir.

Tip İçin Kullanılan Anahtara Ait Dokümanlar (Uygunluk Beyanı, Uygunluk Belgesi, Test Raporu vb.)		Değerlendirme Sonucu	
Doküman Yayın Tarihi	Doküman Adı		
06.2017	EU DECLARATION OF CONFORMITY	☒ - UYGUN	☐ - UYGUN DEĞİL

3- Değerlendirme Faaliyetleri Sırasında Kullanılan Ölçüm Cihazları:

Cihaz Adı	Marka – Seri No	Kalibrasyon Tarihi	Kalibrasyon No
İVME ÖLÇER	HENNING - 1440455	06.2025	KAR25-1124
VERNİYERLİ KUMPAS	- / 4757	02.2025	25-04321
ŞERİT METRE	ETVAL / ŞM 16	02.2025	25-04320
SERTLİK ÖLÇER	CHONGQING - A1903270001	08.2025	0094K-0825-00933
VİNÇ KANTAR	NECKLIFE – H34	06.2025	25-31301

4- Uygunluk Değerlendirme Bulguları

- a) 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EK I Temel Sağlık Güvenlik Kurallarında Sapmalar
- b) Uyumlaştırılmış Standartlardan Sapmalar
- c) Diğer

C- SONUÇ VE RAPOR BİLGİLERİ

29 Haziran 2016 Tarih ve 29757 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) 4. Bölüm 19. maddesi (a) bendi çerçevesinde 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin IX. Ekine göre Rastgele Kontrol İle Tipe Uygunluk Belgesi düzenlenmesi amacı ile başvuru sahibine ait güvenlik tertibatının muayene ve deney işlemleri 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklere ve TS EN 81-20 ile TS EN 81-50 standartlarının uygulanabilir maddelerine göre gerçekleştirilmiştir.

Doküman No: FR.LD.26	Yayın Tarihi: 07.02.2019	Rev. No: 06	Rev. Tarihi: 01.08.2025
----------------------	--------------------------	-------------	-------------------------



GÜVENLİK TERTİBATI AB TİPE UYGUNLUK RAPORU



Rapor No: LDsq09-0923-0595-25

Teknik Uzmanın Tavsiyesi: Uygunluk değerlendirme işlemi sonucunda bu raporda teknik özellikleri belirtilen asansör güvenlik aksamı tipinin 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin Ek-1 Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekliliklerine uygun olduğu tespit edilmiştir.

Uygunluk değerlendirme işlemi sonucunda bu raporda teknik özellikleri belirtilen asansör güvenlik aksamı tipinin LDsq08-0228-0113-22 numaralı AB Tip İnceleme sertifikası "EU Type Examination Certificate" ekinde belirtilen tip özelliklerine uygun olduğu tespit edilmiştir.

Rapor Ekleri: LDsq09-0923-0595-25 numaralı FR.LD.24 Güvenlik Tertibatı Test Raporu

Rapor Tarihi: 23.09.2025

RAPOR BİLGİLERİ	
Raporu Hazırlayan Teknik Uzman	İmza
MURAT ALTUN	