

AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI

No: LDsq08-0228-0116-22

ERKAN ALÜMİNYUM ASANSÖR İNŞAAT DIŞ TİCARET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Tatlıcak Mah. Köksoylar Sok. No:36 – Karatay, Konya, Türkiye

D KARE GÖZETİM TEST VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.; yukarıda unvanı belirtilen firmanın ürettiği ve aşağıda teknik özellikleri belirtilmiş olan asansör güvenlik aksamının, **2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin 1 numaralı Ekinde belirtilen Temel Sağlık ve Güvenlik Kurallarını** karşıladığını değerlendirmiş olup, onaylamaktadır.

2014/33/AB Ek IV/A Asansör Güvenlik Aksamı İçin AB Tip İncelemesi (Modül B) ÜRÜNÜ;

Tanımı	: 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I'in 3.2. maddesinde bahsi geçen düşmeleri önleyen yani kabinin düşmesini veya kontrolsüz hareketini engelleyen tertibatlar
Adı	: Tek Yönlü Kademeli Güvenlik Tertibatı
Markası	: ERKANLİFT
Tipi	: EL
Tip Varyasyonları	: EL-9I
Temel Özellikler	: Beyan hızı: 1,0 m/s, Azami beyan yükü: 4000 kg Beyan hızı: 1,6 m/s, Azami beyan yükü: 3000 kg Beyan hızı: 2,0 m/s, Azami beyan yükü: 2500 kg Sertifika ekinde detaylandırılmıştır.

Bu sertifika ve ekinde belirtilen tipler ve ekipmanlar üzerinde gerçekleştirilecek değişiklikler veya ilgili standart üzerinde meydana gelebilecek değişiklikler durumunda sertifikanın geçerliliği D KARE tarafından yeniden değerlendirilmelidir.

Bu sertifika 25/02/2022 tarihli ve LDsq08-0225-0116-22 numaralı final raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda düzenlenmiştir.


Güvenlik ekipmanının uygunluğunun değerlendirilmesi sırasında TS EN 81-20:2020 ve TS EN 81-50:2020 standartlarında belirtilen muayene ve deney metotları kullanılmıştır.

Selcan GÖRMÜŞ

Genel Müdür

Yayın Tarihi : 28 Şubat 2022

Geçerlilik Tarihi : 27 Şubat 2027



LIFTS-2528-2200043

